



Certificado N° 200992

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995.
Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte
3: Medición en laboratorio del
aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de
construcción

| | |
|---------------------|---|
| Empresa | FUSREI, S.L. |
| Producto | TARDELL. BARCELONA. Ventana mixta abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha. |
| Modelo | Serie: DUO |
| Dimensiones (AnxAl) | 1230 mm X 1480 mm |
| Material | Ext: Aluminio / Int: Pino Flandes |
| Acrilamiento | 6/14/4 |
| Fecha de Ensayo | 05/02/09 |

Sección



**Índice de Reducción Sonora
Rw (C;C_{tr})**

36 (-2;-5) dB



Oscar Ruiz Chicote
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 200992.